



Système d'assainissement 2022

GAGNAC SUR GARONNE (LA HIRE)

Réseau de type Séparatif



Station : GAGNAC SUR GARONNE (LA HIRE)

Code Sandre	0531205V002
Nom du maître d'ouvrage	TOULOUSE METROPOLE
Nom de l'exploitant	VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Date de mise en service	janvier 1995
Date de mise hors service	juin 2014
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	5 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	300 Kg/j
Charge nominale DCO	600 Kg/j
Charge nominale MES	350 Kg/j
Débit nominal temps sec	1 000 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Filtration à bande, Stockage boues liquides
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	567 958, 6 291 250 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Garonne

Observations SDDE

Systeme de collecte

Aucune observation

Station d'epuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, donnees chiffrees

Cette station etant hors service depuis 2014, aucune donnee n'est disponible pour l'annee 2022

Les donnees historiques sont disponibles en telechargement depuis la thematique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de donnees du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).