



Système d'assainissement 2022

LARRIVIERE SAINT SAVIN



Station : LARRIVIERE SAINT SAVIN

Code Sandre	0540145V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE LARRIVIERE SAINT SAVIN
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	novembre 1976
Date de mise hors service	septembre 2001
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	250 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	15 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	17 Kg/j
Débit nominal temps sec	50 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	423 836, 6 302 853 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - L'Adour

Observations SDDE

Systeme de collecte

Aucune observation

Station d'epuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 2001, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2022

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).