



Système d'assainissement 2022

GOLFECH (L DIT LABAGUER)

Réseau de type Séparatif



Station : GOLFECH (L DIT LABAGUER)

Code Sandre	0582072V005
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE GOLFECH
Nom de l'exploitant	ETS MICHEL WEILL
Date de mise en service	décembre 1995
Date de mise hors service	septembre 2011
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	200 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	12 Kg/j
Charge nominale DCO	24 Kg/j
Charge nominale MES	18 Kg/j
Débit nominal temps sec	30 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Décantation physique, Filtres à sables
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	527 773, 6 336 432 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Garonne

Chronologie des raccordements au reseau

Raccordements des etablissements industriels

S.A.R.L. TOUZERY depuis 1964

Observations SDDE

Systeme de collecte

Aucune observation

Station d'epuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, donnees chiffrées

Cette station etant hors service depuis 2011, aucune donnee n'est disponible pour l'annee 2022

Les donnees historiques sont disponibles en telechargement depuis la thematique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de donnees du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).