


Système d'assainissement 2023 AIGUES VIVES (COMMUNALE)





Station: AIGUES VIVES (COMMUNALE)

Code Sandre 0509002V001

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE D'AIGUES VIVES

Nom de l'exploitant

Date de mise en service juin 1996 Date de mise hors service juin 2000

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk) Capacité 100 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 6 Kg/j

Charge nominale DCO

Charge nominale MES 7 Kg/j10 m3/jDébit nominal temps sec

Débit nominal temps pluie

Filières EAU File 1: Décantation physique, Lit bactérien

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet

(Lambert 93)

Milieu récepteur Infiltration





608 351, 6 211 900 - Coordonnées du centroïde de la commune



Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en June-2000

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0509002V002 AIGUES VIVES

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$93 \text{ m}3/\mathrm{j}$	83 %			$92~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$9.3~{ m Kg/j}$	21 %	100 mg/l	78 %	$2~{ m Kg/j}$	$22~\mathrm{mg/l}$
DCO	$28.8~\mathrm{Kg/j}$	32~%	$310~\mathrm{mg/l}$	76 %	$7~{ m Kg/j}$	$76~\mathrm{mg/l}$
MES	$11,2~\mathrm{Kg/j}$		120 mg/l	85 %	$1,6~{ m Kg/j}$	18 mg/l
NGL	$3,7~{ m Kg/j}$		40 mg/l	13,3 %	$3,2~{ m Kg/j}$	$35~\mathrm{mg/l}$
NTK	$3,5~{ m Kg/j}$		37 mg/l	$25{,}5~\%$	$2,6~{ m Kg/j}$	$27.9~\mathrm{mg/l}$
PT	$0.4~{ m Kg/j}$		$3,9~\mathrm{mg/l}$	-2,8 %	$0,4~{ m Kg/j}$	4 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0509002V001$



