



# Système d'assainissement 2022

## LERAN

### Réseau de type Séparatif



## Station : LERAN

Code Sandre	0509161V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL EAU ASSAINISSEMENT DE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1994
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 200 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	72 Kg/j
Charge nominale DCO	144 Kg/j
Charge nominale MES	84 Kg/j
Débit nominal temps sec	180 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	611 853, 6 210 775 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Touyre

# Chronologie des raccordements au réseau

## Raccordements communaux

100% de Lérans depuis 2005

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	114 m3/j	63 %			9,3 m3/j	
DBO5	34 Kg/j	48 %	300 mg/l	100 %	0,1 Kg/j	5,4 mg/l
DCO	102 Kg/j	71 %	890 mg/l	99 %	0,7 Kg/j	75 mg/l
MES	54 Kg/j		480 mg/l	98 %	1 Kg/j	99 mg/l
NGL	7,1 Kg/j		62 mg/l	98 %	0,2 Kg/j	16,2 mg/l
NTK	7,1 Kg/j		62 mg/l	98 %	0,2 Kg/j	16,1 mg/l
PT	0,8 Kg/j		6,9 mg/l	96 %	0 Kg/j	3,4 mg/l

## Problèmes rencontrés en 2022

### Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0509161V001>