



Système d'assainissement 2024

MERCUS GARRABET (COMMUNALE)

Réseau de type Mixte



Station : MERCUS GARRABET (COMMUNALE)

Code Sandre	0509188V002
Nom du maître d'ouvrage	SYND MIXTE DEP EAU ASSAINIS DE L'ARIEGE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1994
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 300 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	78 Kg/j
Charge nominale DCO	156 Kg/j
Charge nominale MES	91 Kg/j
Débit nominal temps sec	195 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	588 378, 6 200 727 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - L'Ariège

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Mercus-Garrabet depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	101 m3/j	52 %			101 m3/j	
DBO5	43 Kg/j	55 %	430 mg/l	99 %	0,6 Kg/j	6 mg/l
DCO	97 Kg/j	62 %	960 mg/l	95 %	4,7 Kg/j	47 mg/l
MES	51 Kg/j		510 mg/l	98 %	0,8 Kg/j	8 mg/l
NGL	10,1 Kg/j		100 mg/l	92 %	0,8 Kg/j	7,6 mg/l
NTK	10,1 Kg/j		100 mg/l	97 %	0,3 Kg/j	3,2 mg/l
PT	1,2 Kg/j		11,7 mg/l	33 %	0,8 Kg/j	7,8 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0509188V002>