



Système d'assainissement 2023

NIAUX (LES FORGES)

Réseau de type Unitaire



Station : NIAUX (LES FORGES)

Code Sandre	0509217V001
Nom du maître d'ouvrage	SYND MIXTE DEP EAU ASSAINIS DE L'ARIEGE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1968
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Primaire décantation (Décanteur Primaire)
Capacité	300 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	16 Kg/j
Charge nominale DCO	32 Kg/j
Charge nominale MES	24 Kg/j
Débit nominal temps sec	45 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Décantation physique
Filières BOUE	File 1: Digestion anaérobiose mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	584 566, 6 191 923 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Vicdessos

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Niaux depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	143 m3/j	318 %			143 m3/j	
DBO5	1,3 Kg/j	8 %	9 mg/l	0 %	1,3 Kg/j	9 mg/l
DCO	4,3 Kg/j	13 %	30 mg/l	0 %	4,3 Kg/j	30 mg/l
MES	1,6 Kg/j		11 mg/l	0 %	1,6 Kg/j	11 mg/l
NGL	0,8 Kg/j		5,9 mg/l	1,2 %	0,8 Kg/j	5,8 mg/l
NTK	0,7 Kg/j		5,1 mg/l	0 %	0,7 Kg/j	5,1 mg/l
PT	0,1 Kg/j		0,5 mg/l	-14,1 %	0,1 Kg/j	0,6 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents Non
- ...à l'atteinte des performances européennes Non
- ...à l'autosurveillance Non
- ...à l'exploitation des ouvrages Non
- ...à la production des boues Non
- ...à la vétusté Non
- ...à la destination des sous-produits Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0509217V001>