


# Système d'assainissement 2023

## PRADES

### Réseau de type Séparatif



## Station : PRADES

<b>Code Sandre</b>	<b>0509232V001</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	SYND MIXTE DEP EAU ASSAINIS DE L'ARIEGE
<b>Nom de l'exploitant</b>	-
<b>Date de mise en service</b>	janvier 1998
<b>Date de mise hors service</b>	-
<b>Niveau de traitement</b>	Secondaire bio (Ntk)
<b>Capacité</b>	200 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	12 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	24 Kg/j
<b>Charge nominale MES</b>	14 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	30 m3/j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	File 1: Filtres à sables
<b>Filières BOUE</b>	
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	608 416, 6 188 166 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - Le Grand Hers

## Chronologie des raccordements au réseau

### Raccordements communaux

100% de Prades depuis 1964

### Observations SDDE

#### Système de collecte

Réseau exclusivement gravitaire.

Présence d'eaux claires parasites.

#### Station d'épuration

Le site n'est pas fauché.

Bypass en entrée.

Les boues du fond de l'ouvrage rejoignent la croûte de surface.

L'auget de la chasse est hors service et l'écoulement se fait en continu.

Le filtre n'a aucune efficacité.

Le rejet est septique et de mauvaise qualité.

L'impact au niveau du rejet est très important.

#### Sous produits

Aucune évacuation.

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	5 m3/j	17 %			5 m3/j	
DBO5	1,2 Kg/j	10 %	250 mg/l	86 %	0,2 Kg/j	34 mg/l
DCO	3,4 Kg/j	14 %	670 mg/l	70 %	1 Kg/j	202 mg/l
MES	1,1 Kg/j		220 mg/l	79 %	0,2 Kg/j	46 mg/l
NGL	0,5 Kg/j		98 mg/l	39 %	0,3 Kg/j	60 mg/l
NTK	0,5 Kg/j		96 mg/l	40 %	0,3 Kg/j	58 mg/l
PT	0,1 Kg/j		10 mg/l	40 %	0 Kg/j	6 mg/l

## Problèmes rencontrés en 2023

### Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents Non
- ... à l'atteinte des performances européennes Non
- ... à l'autosurveillance Non
- ... à l'exploitation des ouvrages Non
- ... à la production des boues Non
- ... à la vétusté Non
- ... à la destination des sous-produits Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0509232V001>