


Système d'assainissement 2024

Seix - Pré chevalier

Réseau de type Séparatif



Station : Seix - Pré chevalier

Code Sandre	0509285V004
Nom du maître d'ouvrage	EPIC EAUX DU COUSERANS
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1980
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Primaire décantation (Décanteur Primaire)
Capacité	300 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	18 Kg/j
Charge nominale DCO	36 Kg/j
Charge nominale MES	18 Kg/j
Débit nominal temps sec	45 m3/j
Débit nominal temps pluie	58 m3/j
Filières EAU	File 1: Décantation physique
Filières BOUE	File 1: Stockage boues liquides
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	552 452, 6 197 939 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau d'Esbints

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

1% de Seix depuis 1980

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	22,5 m3/j	39 %			22,5 m3/j	
DBO5	4,5 Kg/j	25 %	201 mg/l	35 %	2,9 Kg/j	131 mg/l
DCO	10,9 Kg/j	30 %	490 mg/l	35 %	7,1 Kg/j	320 mg/l
MES	2,8 Kg/j		125 mg/l	60 %	1,1 Kg/j	50 mg/l
NGL	1,8 Kg/j		80 mg/l	0 %	1,8 Kg/j	80 mg/l
NTK	1,6 Kg/j		72 mg/l	9,9 %	1,5 Kg/j	65 mg/l
PT	0,2 Kg/j		9,3 mg/l	14,3 %	0,2 Kg/j	8 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0509285V004>