


Système d'assainissement 2022

SERRES SUR ARGET

Réseau de type Séparatif



Station : SERRES SUR ARGET

Code Sandre	0509293V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL EAU ASSAINISSEMENT DE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1999
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	110 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	6,6 Kg/j
Charge nominale DCO	13,2 Kg/j
Charge nominale MES	9,9 Kg/j
Débit nominal temps sec	17 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres à sables
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	579 109, 6 209 041 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Baloussière

Observations SDDE

Système de collecte

Réseau gravitaire, peu d'eaux claires parasites.

Station d'épuration

Le site est entretenu.

La fosse toutes eaux a été vidangée. Les boues ont débordé dans le décoloïdeur qui est colmaté et en charge.

La chasse fonctionne bien mais le compteur est hors service.

Les filtres à sable enterrés ne fonctionnent pas.

Un tuyau de visite des drains est endommagé, l'ensemble des effluents sort par cet endroit et se répand sur la station.

Le rejet est trouble, septique.

Sous produits

40 m3 ont été évacués en avril 2022

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	8,3 m3/j	49 %			8,3 m3/j	
DBO5	2,5 Kg/j	39 %	309 mg/l	90 %	0,2 Kg/j	30,3 mg/l
DCO	6,2 Kg/j	47 %	750 mg/l	90 %	0,6 Kg/j	75 mg/l
MES	2,6 Kg/j		313 mg/l	90 %	0,3 Kg/j	31,5 mg/l
NGL	0,7 Kg/j		80 mg/l	0 %	0,7 Kg/j	80 mg/l
NTK	0,7 Kg/j		80 mg/l	65 %	0,2 Kg/j	27,9 mg/l
PT	0,1 Kg/j		10,9 mg/l	33 %	0,1 Kg/j	7,3 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0509293V001>