



Système d'assainissement 2023 BELPECH



Station : BELPECH

Code Sandre	0511033V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNAUTE DE COMMUNES PIEGE-LAURAGAIS MALEPERE
Nom de l'exploitant	S.A.D.E. CIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU LANGUEDOC
Date de mise en service	janvier 1978
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	60 Kg/j
Charge nominale DCO	120 Kg/j
Charge nominale MES	90 Kg/j
Débit nominal temps sec	150 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	598 193, 6 235 142 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Grand Hers

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

90% de Belpach depuis 2004

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	124 m3/j	82 %			124 m3/j	
DBO5	46 Kg/j	77 %	370 mg/l	98 %	0,9 Kg/j	7,5 mg/l
DCO	119 Kg/j	99 %	970 mg/l	93 %	8,7 Kg/j	71 mg/l
MES	53 Kg/j		420 mg/l	95 %	2,8 Kg/j	22,5 mg/l
NGL	13,6 Kg/j		110 mg/l	55 %	6,1 Kg/j	49 mg/l
NTK	13,6 Kg/j		110 mg/l	56 %	6 Kg/j	48 mg/l
PT	1,3 Kg/j		10,8 mg/l	44 %	0,8 Kg/j	6 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents Non
- ...à l'atteinte des performances européennes Non
- ...à l'autosurveillance Non
- ...à l'exploitation des ouvrages Non
- ...à la production des boues Non
- ...à la vétusté Non
- ...à la destination des sous-produits Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0511033V001>