


# Système d'assainissement 2024

## MAYREVILLE (Bourg )



### Station : MAYREVILLE (Bourg )

Code Sandre	0511226V001
Nom du maître d'ouvrage	CC CASTELNAUDARY LAURAGAIS AUDOIS ASSAINISSEMENT
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	mars 2003
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	55 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	3,3 Kg/j
Charge nominale DCO	6,6 Kg/j
Charge nominale MES	3,8 Kg/j
Débit nominal temps sec	8 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres à sables
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	605 914, 6 238 539 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Jammass

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	4,8 m3/j	60 %			4,8 m3/j	
DBO5	1,7 Kg/j	52 %	360 mg/l	90 %	0,2 Kg/j	35 mg/l
DCO	3,5 Kg/j	54 %	740 mg/l	90 %	0,4 Kg/j	75 mg/l
MES	1,1 Kg/j		240 mg/l	93 %	0,1 Kg/j	16,7 mg/l
NGL	0,8 Kg/j		155 mg/l	83 %	0,1 Kg/j	26,2 mg/l
NTK	0,8 Kg/j		155 mg/l	98 %	0 Kg/j	3,1 mg/l
PT	0,1 Kg/j		10,4 mg/l	80 %	0 Kg/j	2,1 mg/l

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0511226V001>