



Système d'assainissement 2024

PEYREFITTE DU RAZES

Réseau de type Séparatif



Station : PEYREFITTE DU RAZES

Code Sandre	0511282V002
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE PEYREFITTE DU RAZES
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 2008
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	100 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	6 Kg/j
Charge nominale DCO	12 Kg/j
Charge nominale MES	9 Kg/j
Débit nominal temps sec	15 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres à sables
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	619 925, 6 218 467 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - L'Ambrone

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0511282V001 PEYREFITTE DU RAZES

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	4,4 m3/j	29 %			4,4 m3/j	
DBO5	1,5 Kg/j	26 %	350 mg/l	99 %	0 Kg/j	2,3 mg/l
DCO	3,1 Kg/j	26 %	700 mg/l	96 %	0,1 Kg/j	29,5 mg/l
MES	1 Kg/j		230 mg/l	99 %	0 Kg/j	2,3 mg/l
NGL	0,5 Kg/j		114 mg/l	66 %	0,2 Kg/j	39 mg/l
NTK	0,5 Kg/j		111 mg/l	98 %	0 Kg/j	2,3 mg/l
PT	0 Kg/j		8,9 mg/l	23,4 %	0 Kg/j	6,8 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0511282V002>