



Système d'assainissement 2024

PUIVERT

Réseau de type Séparatif



Station : PUIVERT

Code Sandre	0511303V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE PUIVERT
Nom de l'exploitant	COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS D'OCCITANIE
Date de mise en service	juin 1973
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	60 Kg/j
Charge nominale DCO	120 Kg/j
Charge nominale MES	75 Kg/j
Débit nominal temps sec	200 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 2: Filtres plantés de roseaux
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	622 070, 6 203 181 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Blau

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Puivert depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	302 m3/j	151 %			302 m3/j	
DBO5	12,4 Kg/j	21 %	41 mg/l	93 %	0,9 Kg/j	3 mg/l
DCO	38 Kg/j	31 %	125 mg/l	76 %	9,1 Kg/j	30 mg/l
MES	36 Kg/j		120 mg/l	56 %	16 Kg/j	53 mg/l
NGL	5,1 Kg/j		17 mg/l	51 %	2,5 Kg/j	8,4 mg/l
NTK	4,6 Kg/j		15,1 mg/l	76 %	1,1 Kg/j	3,7 mg/l
PT	0,3 Kg/j		1 mg/l	3 %	0,3 Kg/j	1 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0511303V001>