



Système d'assainissement 2023 BELCASTEL (BELCASTEL)



Station : BELCASTEL (BELCASTEL)

Code Sandre	0512024V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE BELCASTEL
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 2009
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	160 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	9,6 Kg/j
Charge nominale DCO	19,2 Kg/j
Charge nominale MES	14,4 Kg/j
Débit nominal temps sec	24 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	646 721, 6 365 308 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - L'Aveyron

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	6,2 m3/j	26 %			6,2 m3/j	
DBO5	1,3 Kg/j	14 %	210 mg/l	99 %	0 Kg/j	1,6 mg/l
DCO	3,5 Kg/j	18 %	560 mg/l	95 %	0,2 Kg/j	30,6 mg/l
MES	1,2 Kg/j		200 mg/l	99 %	0 Kg/j	1,6 mg/l
NTK	0,4 Kg/j		60 mg/l	65 %	0,1 Kg/j	21 mg/l
PT	0,1 Kg/j		8,1 mg/l	40 %	0 Kg/j	4,8 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0512024V001>