


Système d'assainissement 2023 **BROQUIES**

Réseau de type Mixte







Station: BROQUIES

Code Sandre 0512037V001

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE BROQUIES

Nom de l'exploitant

Date de mise en service juillet 2001

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk) Capacité 300 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 18 Kg/jCharge nominale DCO 36 Kg/jCharge nominale MES 27 Kg/jDébit nominal temps sec 45 m3/j

Débit nominal temps pluie

Filières EAU File 1: Prétraitements, Filtres à sables

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 675 622, 6 322 480 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - Le Tarn







Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Broquiès depuis 2001

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$34~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	75 %			$34~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$10,1~\mathrm{Kg/j}$	56 %	300 mg/l	90 %	1 Kg/j	$29.9~\mathrm{mg/l}$
DCO	$14,5~\mathrm{Kg/j}$	40 %	430 mg/l	90 %	1,5 Kg/j	43 mg/l
MES	6,1 Kg/j		179 mg/l	90 %	0,6 Kg/j	18 mg/l
NTK	$1,5~{ m Kg/j}$		46 mg/l	65 %	$0.5~\mathrm{Kg/j}$	$16~\mathrm{mg/l}$
PT	$0.2~{ m Kg/j}$		6,8 mg/l	35 %	$0.2~\mathrm{Kg/j}$	4,4 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0512037V001$



