



Système d'assainissement 2023

CLAIRVAUX D'AVEYRON

Réseau de type Mixte



Station : CLAIRVAUX D'AVEYRON

Code Sandre	0512066V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNAUTE DE COMMUNES CONQUES MARCILLAC
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1991
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	950 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	57 Kg/j
Charge nominale DCO	95 Kg/j
Charge nominale MES	65 Kg/j
Débit nominal temps sec	143 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	653 478, 6 370 853 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de l'Ady

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Clairvaux-d'Aveyron depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	240 m3/j	168 %			268 m3/j	
DBO5	26,4 Kg/j	46 %	110 mg/l	91 %	2,4 Kg/j	9 mg/l
DCO	67 Kg/j	71 %	280 mg/l	68 %	21,4 Kg/j	80 mg/l
MES	36 Kg/j		150 mg/l	56 %	15,8 Kg/j	59 mg/l
NGL	8,4 Kg/j		35 mg/l	30,1 %	5,9 Kg/j	22,1 mg/l
NTK	8,4 Kg/j		35 mg/l	33 %	5,6 Kg/j	21 mg/l
PT	1 Kg/j		4,2 mg/l	-17,8 %	1,2 Kg/j	4,4 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents Non
- ...à l'atteinte des performances européennes Non
- ...à l'autosurveillance Non
- ...à l'exploitation des ouvrages Non
- ...à la production des boues Non
- ...à la vétusté Non
- ...à la destination des sous-produits Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0512066V001>