



Système d'assainissement 2023

COUSSERGUES (BOURG)

Réseau de type Mixte



Station : COUSSERGUES (BOURG)

Code Sandre	0512081V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE PALMAS D'AVEYRON
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	septembre 1995
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Primaire bio simple (Décanteur Digesteur)
Capacité	250 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	15 Kg/j
Charge nominale DCO	30 Kg/j
Charge nominale MES	17,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	37 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lit bactérien
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	689 611, 6 368 541 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Serre

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

26% de Palmas d'Aveyron depuis 2016

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	18,3 m3/j	49 %			18,3 m3/j	
DBO5	4,2 Kg/j	28 %	230 mg/l	94 %	0,2 Kg/j	13,1 mg/l
DCO	12,9 Kg/j	43 %	700 mg/l	87 %	1,6 Kg/j	88 mg/l
MES	4,6 Kg/j		250 mg/l	95 %	0,2 Kg/j	12 mg/l
NGL	1,9 Kg/j		102 mg/l	58 %	0,8 Kg/j	43 mg/l
NTK	1,9 Kg/j		102 mg/l	68 %	0,6 Kg/j	33 mg/l
PT	0,2 Kg/j		12 mg/l	9,1 %	0,2 Kg/j	10,9 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0512081V001>