



Système d'assainissement 2023

CRUEJOULS (Bourg)

Réseau de type Mixte



Station : CRUEJOULS (Bourg)

Code Sandre	0512087V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE PALMAS D'AVEYRON
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 2007
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	250 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	15 Kg/j
Charge nominale DCO	30 Kg/j
Charge nominale MES	17,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	37 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	688 391, 6 371 332 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Dourdou de Conques

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

26% de Palmas d'Aveyron depuis 2016

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	28,3 m3/j	77 %			28,3 m3/j	
DBO5	3,4 Kg/j	23 %	120 mg/l	94 %	0,2 Kg/j	7,1 mg/l
DCO	10,8 Kg/j	36 %	380 mg/l	79 %	2,2 Kg/j	78 mg/l
MES	3,7 Kg/j		130 mg/l	95 %	0,2 Kg/j	7,1 mg/l
NGL	1,5 Kg/j		52 mg/l	61 %	0,6 Kg/j	20,5 mg/l
NTK	1,5 Kg/j		52 mg/l	77 %	0,3 Kg/j	12 mg/l
PT	0,2 Kg/j		7,8 mg/l	-31,8 %	0,3 Kg/j	10,2 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents Non
- ...à l'atteinte des performances européennes Non
- ...à l'autosurveillance Non
- ...à l'exploitation des ouvrages Non
- ...à la production des boues Non
- ...à la vétusté Non
- ...à la destination des sous-produits Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0512087V001>