

Système d'assainissement 2023 LACALM (Bourg)







Code Sandre 0512117V001

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE ARGENCES EN AUBRAC

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service janvier 2012

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité 330 équivalent-habitant

Débit nominal temps pluie -

Filères EAU File 1: Prétraitements, Filtres plantés

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - Ruisseau de Ruols





690 264, 6 408 544 - Coordonnées établies (précision du décamètre)



Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

24% de Argences en Aubrac depuis 2016

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$60~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	122 %			$53~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$11,9~{ m Kg/j}$	60 %	$200~\mathrm{mg/l}$	98 %	$0.2~{ m Kg/j}$	$3.9~\mathrm{mg/l}$
DCO	$29,6~{\rm Kg/j}$	74 %	$490~\mathrm{mg/l}$	91 %	$2,6~{ m Kg/j}$	$49~\mathrm{mg/l}$
MES	$13.1~{\rm Kg/j}$		$220~\mathrm{mg/l}$	98 %	$0.2~\mathrm{Kg/j}$	4,4 mg/l
NGL	$3,9~{ m Kg/j}$		$65~\mathrm{mg/l}$	40 %	$2,3~{ m Kg/j}$	44 mg/l
NTK	$3,9~{ m Kg/j}$		$65~\mathrm{mg/l}$	89 %	$0.4~{ m Kg/j}$	$8,3~\mathrm{mg/l}$
PT	$0.5~{ m Kg/j}$		8,2 mg/l	67 %	$0.2~{ m Kg/j}$	3 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0512117V001$



