

Système d'assainissement 2023

LACALM (Bourg)



Station : LACALM (Bourg)

Code Sandre	0512117V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE ARGENCES EN AUBRAC
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2012
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	330 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	20 Kg/j
Charge nominale DCO	40 Kg/j
Charge nominale MES	23 Kg/j
Débit nominal temps sec	49 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	690 264, 6 408 544 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Ruols

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

24% de Argences en Aubrac depuis 2016

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	60 m3/j	122 %			53 m3/j	
DBO5	11,9 Kg/j	60 %	200 mg/l	98 %	0,2 Kg/j	3,9 mg/l
DCO	29,6 Kg/j	74 %	490 mg/l	91 %	2,6 Kg/j	49 mg/l
MES	13,1 Kg/j		220 mg/l	98 %	0,2 Kg/j	4,4 mg/l
NGL	3,9 Kg/j		65 mg/l	40 %	2,3 Kg/j	44 mg/l
NTK	3,9 Kg/j		65 mg/l	89 %	0,4 Kg/j	8,3 mg/l
PT	0,5 Kg/j		8,2 mg/l	67 %	0,2 Kg/j	3 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0512117V001>