

Système d'assainissement 2023 LAGUIOLE (LE BOUYSSOU)

Réseau de type Séparatif







Station: LAGUIOLE (LE BOUYSSOU)

Code Sandre 0512119V002

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE LAGUIOLE Nom de l'exploitant COMMUNE DE LAGUIOLE

Date de mise en service septembre 2016

Date de mise hors service -

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité 330 équivalent-habitant

Débit nominal temps pluie -

Filières EAU File 1: Décantation physique, Disques biologiques

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 693 072, 6 397 135 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - Ruisseau du Vayssaire







Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

6% de Laguiole depuis 2014

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$10.8 \text{ m}3/\mathrm{j}$	20 %			$14,1 \text{ m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$3,3~{ m Kg/j}$	15 %	300 mg/l	98 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	5.7 mg/l
DCO	$8,9~{ m Kg/j}$	21 %	820 mg/l	93 %	$0.7~{ m Kg/j}$	$47~\mathrm{mg/l}$
MES	$3.8~{ m Kg/j}$		350 mg/l	96 %	$0.2~\mathrm{Kg/j}$	$10,6~\mathrm{mg/l}$
NGL	$1~{ m Kg/j}$		94 mg/l	5,9 %	1 Kg/j	$68~\mathrm{mg/l}$
NTK	1 Kg/j		94 mg/l	71 %	0,3 Kg/j	$21,3~\mathrm{mg/l}$
PT	$0.1~{ m Kg/j}$		12,9 mg/l	14,9 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	8,5 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0512119V002$



