


Système d'assainissement 2023

LESCURE JAOUL (Bourg)

Réseau de type Séparatif



Station : LESCURE JAOUL (Bourg)

Code Sandre	0512128V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE LESCURE JAOUL
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 2008
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	130 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	7,8 Kg/j
Charge nominale DCO	15,6 Kg/j
Charge nominale MES	11,7 Kg/j
Débit nominal temps sec	19 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	19 m ³ /j
Filières EAU	
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	631 909, 6 348 017 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Marsals

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	6,4 m3/j	34 %			6,4 m3/j	
DBO5	3,2 Kg/j	41 %	500 mg/l	99 %	0 Kg/j	3,1 mg/l
DCO	7 Kg/j	45 %	1 100 mg/l	97 %	0,2 Kg/j	37 mg/l
MES	2,9 Kg/j		450 mg/l	99 %	0 Kg/j	3,1 mg/l
NGL	0,6 Kg/j		85 mg/l	95 %	0 Kg/j	4,7 mg/l
NTK	0,6 Kg/j		85 mg/l	95 %	0 Kg/j	4,7 mg/l
PT	0,1 Kg/j		11,8 mg/l	34 %	0,1 Kg/j	7,8 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0512128V001>