


Système d'assainissement 2023 MARTRIN (CAYLA)







Station: MARTRIN (CAYLA)

Code Sandre 0512141V001

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE MARTRIN

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service décembre 1964

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité 60 équivalent-habitant

Débit nominal temps pluie -

File 1: Boues activées faible charge, aération p

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 669 751, 6 313 291 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - Le Gos







Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$4.5~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	50 %			$4.5 \text{ m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$1,4~\mathrm{Kg/j}$	39 %	309 mg/l	90 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	31,1 mg/l
DCO	$3,4~{ m Kg/j}$	47 %	750 mg/l	90 %	$0.3~{ m Kg/j}$	76 mg/l
MES	1,4 Kg/j		313 mg/l	90 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	31,1 mg/l
NGL	$0.4~\mathrm{Kg/j}$		80 mg/l	0 %	$0,4~{ m Kg/j}$	80 mg/l
NTK	$0,4~{ m Kg/j}$		80 mg/l	64 %	0,1 Kg/j	28,9 mg/l
PT	$0.1~\mathrm{Kg/j}$		11,1 mg/l	40 %	0 Kg/j	6,7 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0512141V001$



