

Système d'assainissement 2023 MONTAGNOL (CENOMES) Réseau de type Mixte







Station: MONTAGNOL (CENOMES)

Code Sandre 0512147V003

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE MONTAGNOL

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service janvier 2022

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité 75 équivalent-habitant

Débit nominal temps pluie -

File 1: Prétraitements, Filtres plantés, Zone intermédiaire avant rejet

701 966, 6 301 081 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

Filères BOUE File 1: Filtres plantés (autres)

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - La Nuéjouls

Milieu recepteur







Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

| Paramètre | Pollution entrante | | | Rendement | Pollution sortante | |
|-----------|------------------------------|----------|----------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|
| | Charge | Capacité | Concentration | | Charge | Concentration |
| VOL | $5.7~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$ | 50 % | | | $5.7 \text{ m}3/\mathrm{j}$ | |
| DBO5 | $0.2~{ m Kg/j}$ | 4 % | $31,6~\mathrm{mg/l}$ | 89 % | $0~{ m Kg/j}$ | $3.5~\mathrm{mg/l}$ |
| DCO | $0.4~{ m Kg/j}$ | 5 % | 75 mg/l | 91 % | $0~{ m Kg/j}$ | 7 mg/l |
| MES | $0.2~{ m Kg/j}$ | | 31,6 mg/l | 89 % | 0 Kg/j | 3,5 mg/l |
| NGL | $0.5~{ m Kg/j}$ | | 81 mg/l | 0 % | $0.5~\mathrm{Kg/j}$ | 81 mg/l |
| NTK | $0.2~{ m Kg/j}$ | | 28,1 mg/l | 62 % | 0,1 Kg/j | 10,5 mg/l |
| PT | 0 Kg/j | | 7 mg/l | 25 % | 0 Kg/j | 5,3 mg/l |

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0512147V003$



