



Système d'assainissement 2023 MONTEILS (FLOIRAC)



Station : MONTEILS (FLOIRAC)

Code Sandre	0512150V002
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE MONTEILS
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 1994
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	200 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	12 Kg/j
Charge nominale DCO	24 Kg/j
Charge nominale MES	12 Kg/j
Débit nominal temps sec	30 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lit bactérien, Lagunage de finition
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	620 190, 6 354 237 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - L'Aveyron

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

29% de Monteils depuis 1994

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	12,5 m3/j	42 %			12,5 m3/j	
DBO5	3,2 Kg/j	27 %	260 mg/l	96 %	0,1 Kg/j	11,2 mg/l
DCO	8 Kg/j	33 %	640 mg/l	83 %	1,4 Kg/j	110 mg/l
MES	2,5 Kg/j		200 mg/l	69 %	0,8 Kg/j	62 mg/l
NGL	1,2 Kg/j		97 mg/l	51 %	0,6 Kg/j	47 mg/l
NTK	1,2 Kg/j		97 mg/l	51 %	0,6 Kg/j	47 mg/l
PT	0,2 Kg/j		12 mg/l	-20 %	0,2 Kg/j	14,4 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
... à l'atteinte des performances européennes	Non
... à l'autosurveillance	Non
... à l'exploitation des ouvrages	Non
... à la production des boues	Non
... à la vétusté	Non
... à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0512150V002>