

# Système d'assainissement 2022

## MONTROZIER (Bourg)

### Réseau de type Mixte



## Station : MONTROZIER (Bourg)

<b>Code Sandre</b>	<b>0512157V003</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	COMMUNAUTE DE COMMUNES COMTAL LOT ET TRUYERE
<b>Nom de l'exploitant</b>	-
<b>Date de mise en service</b>	janvier 2014
<b>Date de mise hors service</b>	-
<b>Niveau de traitement</b>	Secondaire bio (Ntk)
<b>Capacité</b>	110 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	6,6 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	13,2 Kg/j
<b>Charge nominale MES</b>	9,9 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	16 m3/j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	
<b>Filières BOUE</b>	
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	680 194, 6 367 554 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - L'Aveyron

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	2,4 m3/j	15 %			2,4 m3/j	
DBO5	0,3 Kg/j	4 %	120 mg/l	97 %	0 Kg/j	4,1 mg/l
DCO	0,8 Kg/j	6 %	330 mg/l	91 %	0,1 Kg/j	29 mg/l
MES	0,1 Kg/j		46 mg/l	91 %	0 Kg/j	4,1 mg/l
NTK	0,1 Kg/j		37 mg/l	67 %	0 Kg/j	12,4 mg/l
PT	0 Kg/j		4,1 mg/l	0 %	0 Kg/j	4,1 mg/l

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0512157V003>