Système d'assainissement 2023
MONTROZIER (Bourg)
Réseau de type Mixte



Station : MONTROZIER (Bourg)

Code Sandre	**0512157V003**
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNAUTE DE COMMUNES COMTAL LOT ET TRUYERE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2014
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	110 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	6,6 Kg/j
Charge nominale DCO	13,2 Kg/j
Charge nominale MES	9,9 Kg/j
Débit nominal temps sec	16 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	680 194, 6 367 554 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - L'Aveyron

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	2,4 m3/j	15 %			2,4 m3/j	
DBO5	0,3 Kg/j	4 %	120 mg/l	97 %	0 Kg/j	4,1 mg/l
DCO	0,8 Kg/j	6 %	330 mg/l	91 %	0,1 Kg/j	29 mg/l
MES	0,1 Kg/j		46 mg/l	91 %	0 Kg/j	4,1 mg/l
NTK	0,1 Kg/j		37 mg/l	67 %	0 Kg/j	12,4 mg/l
PT	0 Kg/j		4,1 mg/l	0 %	0 Kg/j	4,1 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0512157V003