

Système d'assainissement 2023 STE GENEVIEVE SUR ARGENCE (MELS)







Station: STE GENEVIEVE SUR ARGENCE (MELS)

Code Sandre 0512223V002

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE ARGENCES EN AUBRAC

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service janvier 1999

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité Secondaire bio (Ntk)

Débit nominal temps pluie

Filières EAU Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 678 511, 6 412 344 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Infiltration







Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$1.8 \text{ m}3/\mathrm{j}$	20 %			$1.8 \text{ m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$0.5~{ m Kg/j}$	13 %	261 mg/l	89 %	$0.1~{ m Kg/j}$	27,8 mg/l
DCO	$1,3~{ m Kg/j}$	18 %	730 mg/l	96 %	0,1 Kg/j	27,8 mg/l
NTK	0,1 Kg/j		78 mg/l	64 %	$0.1~{ m Kg/j}$	27,8 mg/l
PT	0 Kg/j		11,1 mg/l	50 %	0 Kg/j	5,6 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s~\`a~la~fiche~du~Portail~d'information~sur~l'assainissement~collectif: https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0512223V002$



