



# Système d'assainissement 2022

## SAINT JEAN D'ALCAPIES



### Station : SAINT JEAN D'ALCAPIES

<b>Code Sandre</b>	<b>0512229V001</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	COMMUNE DE SAINT JEAN D'ALCAPIES
<b>Nom de l'exploitant</b>	-
<b>Date de mise en service</b>	décembre 1964
<b>Date de mise hors service</b>	septembre 2004
<b>Niveau de traitement</b>	Secondaire bio (Ntk)
<b>Capacité</b>	140 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	8,4 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	16,8 Kg/j
<b>Charge nominale MES</b>	9,8 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	21 m <sup>3</sup> /j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	File 1: Prétraitements, Filtres à sables
<b>Filières BOUE</b>	
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	697 366, 6 316 620 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Infiltration

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en September-2004

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0512229V002      ST JEAN D'ALCAPIES (BOURG)

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	10,5 m3/j	50 %			10,5 m3/j	
DBO5	3,2 Kg/j	39 %	309 mg/l	90 %	0,3 Kg/j	30,5 mg/l
DCO	7,9 Kg/j	47 %	750 mg/l	90 %	0,8 Kg/j	75 mg/l
MES	3,3 Kg/j		313 mg/l	90 %	0,3 Kg/j	31,4 mg/l
NGL	0,8 Kg/j		80 mg/l	0 %	0,8 Kg/j	80 mg/l
NTK	0,8 Kg/j		80 mg/l	65 %	0,3 Kg/j	27,6 mg/l
PT	0,1 Kg/j		11,4 mg/l	33 %	0,1 Kg/j	7,6 mg/l

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0512229V001>