



# Système d'assainissement 2023

## SALLES LA SOURCE (SOUYRI)



### Station : SALLES LA SOURCE (SOUYRI)

Code Sandre	0512254V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNAUTE DE COMMUNES CONQUES MARCILLAC
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	mai 1994
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	450 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	27 Kg/j
Charge nominale DCO	54 Kg/j
Charge nominale MES	40,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	68 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	662 090, 6 368 947 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Créneau

## Chronologie des raccordements au réseau

### Raccordements communaux

80% de Salles-la-Source depuis 2000

### Observations SDDE

#### Système de collecte

Aucune observation

#### Station d'épuration

Aucune observation

#### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	500 m3/j	742 %			480 m3/j	
DBO5	14,1 Kg/j	52 %	28 mg/l	86 %	2 Kg/j	4,2 mg/l
DCO	39 Kg/j	72 %	77 mg/l	63 %	14,3 Kg/j	30 mg/l
MES	17,1 Kg/j		34 mg/l	44 %	9,6 Kg/j	20 mg/l
NGL	12,2 Kg/j		24,1 mg/l	61 %	4,8 Kg/j	10 mg/l
NTK	9,6 Kg/j		19 mg/l	64 %	3,5 Kg/j	7,3 mg/l
PT	1 Kg/j		1,9 mg/l	60 %	0,4 Kg/j	0,8 mg/l

## Problèmes rencontrés en 2023

### Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne ([http ://adour-garonne.eaufrance.fr](http://adour-garonne.eaufrance.fr)).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0512254V001>