Système d'assainissement 2023
SALMIECH
Réseau de type Séparatif





Station : SALMIECH

Code Sandre	**0512255V001**
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE SALMIECH
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	août 2004
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	560 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	33 Kg/j
Charge nominale DCO	66 Kg/j
Charge nominale MES	50 Kg/j
Débit nominal temps sec	84 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres à sables, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	664 789, 6 342 266 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Céor

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Salmiech depuis 2004

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	58 m3/j	69 %			58 m3/j	
DBO5	33 Kg/j	100 %	570 mg/l	99 %	0,3 Kg/j	4,8 mg/l
DCO	112 Kg/j	170 %	1 930 mg/l	98 %	2,4 Kg/j	41 mg/l
MES	81 Kg/j		1 400 mg/l	99 %	0,6 Kg/j	10 mg/l
NGL	7,4 Kg/j		128 mg/l	54 %	3,5 Kg/j	60 mg/l
NTK	7,4 Kg/j		128 mg/l	98 %	0,2 Kg/j	3 mg/l
PT	0,9 Kg/j		15,8 mg/l	62 %	0,3 Kg/j	6,1 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0512255V001