

Système d'assainissement 2023 SAUVETERRE DE ROUERGUE (Les Cazes)





Station: SAUVETERRE DE ROUERGUE (Les Cazes)

Code Sandre 0512262V003

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE SAUVETERRE DE ROUERGUE

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service janvier 1999

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité Secondaire bio (Ntk)

Débit nominal temps pluie -

Filières EAU File 1: Lagunage naturel

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 646 220, 6 353 759 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - Ravin de la Rivière







Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$4.5~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	50 %			$4.5 \text{ m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$1,4~{ m Kg/j}$	39 %	309 mg/l	90 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	$31,1~\mathrm{mg/l}$
DCO	$3,4~{ m Kg/j}$	47 %	750 mg/l	90 %	0,3 Kg/j	76 mg/l
MES	$1,4~{ m Kg/j}$		313 mg/l	90 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	$31,1~\mathrm{mg/l}$
NGL	$0.4~{ m Kg/j}$		80 mg/l	0 %	$0,4~{ m Kg/j}$	80 mg/l
NTK	$0.4~\mathrm{Kg/j}$		80 mg/l	64 %	0,1 Kg/j	28,9 mg/l
PT	$0.1~\mathrm{Kg/j}$		11,1 mg/l	40 %	0 Kg/j	$6.7~\mathrm{mg/l}$

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0512262V003$



