



Système d'assainissement 2024

TAUSSAC (BOURG n°2)



Station : TAUSSAC (BOURG n°2)

Code Sandre	0512277V007
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE TAUSSAC
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	septembre 2024
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	160 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	12 Kg/j
Charge nominale DCO	24 Kg/j
Charge nominale MES	18 Kg/j
Débit nominal temps sec	29 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	672 300, 6 414 683 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau des Tioules

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0512277V003 TAUSSAC (BOURG)

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	14,9 m3/j	50 %			14,9 m3/j	
DBO5	3,6 Kg/j	30 %	244 mg/l	87 %	0,5 Kg/j	30,5 mg/l
DCO	8,5 Kg/j	35 %	570 mg/l	71 %	2,5 Kg/j	166 mg/l
MES	3 Kg/j		197 mg/l	59 %	1,2 Kg/j	81 mg/l
NGL	1,4 Kg/j		93 mg/l	10,6 %	1,2 Kg/j	83 mg/l
NTK	1,1 Kg/j		75 mg/l	80 %	0,2 Kg/j	15,2 mg/l
PT	0,2 Kg/j		10,5 mg/l	25,5 %	0,1 Kg/j	7,8 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0512277V007>