



# Système d'assainissement 2023

## TREMOUILLES (PAULHE)



### Station : TREMOUILLES (PAULHE)

Code Sandre	<b>0512283V002</b>
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE TREMOUILLES
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	mai 1991
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	50 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	3 Kg/j
Charge nominale DCO	6 Kg/j
Charge nominale MES	4 Kg/j
Débit nominal temps sec	7 m <sup>3</sup> /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	675 525, 6 347 117 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Vioulou

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	2 m3/j	29 %			2 m3/j	
DBO5	0,1 Kg/j	3 %	40 mg/l	76 %	0 Kg/j	9,6 mg/l
DCO	0,3 Kg/j	4 %	130 mg/l	42 %	0,2 Kg/j	75 mg/l
MES	0,1 Kg/j		25 mg/l	40 %	0 Kg/j	15 mg/l
NGL	0 Kg/j		20 mg/l	75 %	0 Kg/j	5 mg/l
NTK	0 Kg/j		17,9 mg/l	72 %	0 Kg/j	5 mg/l

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0512283V002>