



Système d'assainissement 2022

BARRIAC LES BOSQUETS (Bourg et Bouval)



Station : BARRIAC LES BOSQUETS (Bourg et Bouval)

| | |
|--|--|
| Code Sandre | 0515018V001 |
| Nom du maître d'ouvrage | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SALERS |
| Nom de l'exploitant | - |
| Date de mise en service | janvier 1988 |
| Date de mise hors service | avril 2017 |
| Niveau de traitement | Secondaire bio (Ntk) |
| Capacité | 100 équivalent-habitant |
| Charge nominale DBO5 | 6 Kg/j |
| Charge nominale DCO | 12 Kg/j |
| Charge nominale MES | 7 Kg/j |
| Débit nominal temps sec | 15 m3/j |
| Débit nominal temps pluie | - |
| Filières EAU | File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lagunage naturel |
| Filières BOUE | File 1: Digestion anaérobie mésophile |
| Filières ODEUR | |
| Coordonnées du point de rejet (Lambert 93) | 641 880, 6 449 214 - Coordonnées établies (précision du décimètre) |
| Milieu récepteur | Rivière - Ruisseau d'Escladines |

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en April-2017

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0515018V004 BARRIAC LES BOSQUETS (BOURG N°2)

Tableau de synthèse

| Paramètre | Pollution entrante | | | Rendement | Pollution sortante | |
|-----------|--------------------|----------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | Charge | Capacité | Concentration | | Charge | Concentration |
| VOL | 3,8 m3/j | 25 % | | | 3,8 m3/j | |
| DBO5 | 0,1 Kg/j | 4 % | 32 mg/l | 92 % | 0 Kg/j | 2,7 mg/l |
| DCO | 0,3 Kg/j | 5 % | 75 mg/l | 89 % | 0 Kg/j | 8 mg/l |
| MES | 0,1 Kg/j | | 32 mg/l | 92 % | 0 Kg/j | 2,7 mg/l |
| NGL | 0,3 Kg/j | | 80 mg/l | 0 % | 0,3 Kg/j | 80 mg/l |
| NTK | 0,1 Kg/j | | 29,3 mg/l | 64 % | 0 Kg/j | 10,7 mg/l |
| PT | 0 Kg/j | | 8 mg/l | 33 % | 0 Kg/j | 5,3 mg/l |

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0515018V001>