



Système d'assainissement 2022

MENTIERES



Station : MENTIERES

Code Sandre	0515125V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE MENTIERES
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1968
Date de mise hors service	septembre 2021
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	200 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	12 Kg/j
Charge nominale DCO	24 Kg/j
Charge nominale MES	14 Kg/j
Débit nominal temps sec	30 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Décantation physique, Lit bactérien
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	710 974, 6 441 147 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Valiergues

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

82% de Mentières depuis 2010

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en September-2021

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0515125V003 MENTIERES (BOURG N°2)

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	26 m3/j	116 %			26 m3/j	
DBO5	0,2 Kg/j	3 %	18,8 mg/l	34 %	0,2 Kg/j	4,9 mg/l
DCO	1,2 Kg/j	7 %	60 mg/l	9,3 %	1,1 Kg/j	26,3 mg/l
MES	0,4 Kg/j		22,3 mg/l	41 %	0,2 Kg/j	6,6 mg/l
NGL	0,5 Kg/j		49 mg/l	32 %	0,4 Kg/j	46 mg/l
NTK	0,3 Kg/j		19,4 mg/l	32 %	0,2 Kg/j	8,9 mg/l
PT	0 Kg/j		4,4 mg/l	11,1 %	0 Kg/j	2,6 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0515125V001>