



Système d'assainissement 2023

PAULHENC (Deveze)



Station : PAULHENC (Deveze)

Code Sandre	0515149V004
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE PAULHENC
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1994
Date de mise hors service	novembre 2023
Niveau de traitement	Primaire décantation (Décanteur Primaire)
Capacité	150 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	9 Kg/j
Charge nominale DCO	18 Kg/j
Charge nominale MES	10,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	23 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Décantation physique
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	682 037, 6 417 929 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Brezons

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en November-2023

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0515149V005 PAULHENC (DEVEZE N°2)

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	11,6 m3/j	68 %			11,6 m3/j	
DBO5	3 Kg/j	33 %	263 mg/l	36 %	1,9 Kg/j	168 mg/l
DCO	7,2 Kg/j	41 %	640 mg/l	36 %	4,6 Kg/j	410 mg/l
MES	3 Kg/j		266 mg/l	61 %	1,2 Kg/j	105 mg/l
NGL	0,9 Kg/j		80 mg/l	0 %	0,9 Kg/j	80 mg/l
NTK	0,8 Kg/j		71 mg/l	14,2 %	0,7 Kg/j	62 mg/l
PT	0,1 Kg/j		10 mg/l	11,6 %	0,1 Kg/j	8,9 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0515149V004>