# Système d'assainissement 2023
# VEBRET (VILLAGE DE CHEYSSAC)
# Réseau de type Séparatif




## Station : VEBRET (VILLAGE DE CHEYSSAC)

| | |
|---|---|
| **Code Sandre** | **0515250V001** |
| **Nom du maître d'ouvrage** | COMMUNE DE VEBRET |
| **Nom de l'exploitant** | COMMUNAUTE DE COMMUNES SUMENE ARTENSE |
| **Date de mise en service** | janvier 1992 |
| **Date de mise hors service** | - |
| **Niveau de traitement** | Secondaire bio (Ntk) |
| **Capacité** | 150 équivalent-habitant |
| **Charge nominale DBO5** | 8 Kg/j |
| **Charge nominale DCO** | 16 Kg/j |
| **Charge nominale MES** | 11 Kg/j |
| **Débit nominal temps sec** | 23 m3/j |
| **Débit nominal temps pluie** | - |
| **Filières EAU** | File 1: Prétraitements, Décantation physique, Biofiltre |
| **Filières BOUE** | |
| **Filières ODEUR** | |
| **Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)** | 661 746, 6 474 758 - Coordonnées établies (précision du décamètre) |
| **Milieu récepteur** | Rivière - Le Soulou |

# Observations SDDE

## Système de collecte

Aucune observation

## Station d'épuration

Aucune observation

## Sous produits

Aucune observation

# Données chiffrées

## Tableau de synthèse

| Paramètre | Pollution entrante | | | Rendement | Pollution sortante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charge | Capacité | Concentration | | Charge | Concentration |
| VOL | 11,3 m3/j | 49 % | | | 11,3 m3/j | |
| DBO5 | 3,5 Kg/j | 44 % | 309 mg/l | 90 % | 0,3 Kg/j | 31,1 mg/l |
| DCO | 8,4 Kg/j | 53 % | 750 mg/l | 90 % | 0,8 Kg/j | 75 mg/l |
| MES | 3,5 Kg/j | | 313 mg/l | 90 % | 0,3 Kg/j | 31,1 mg/l |
| NGL | 0,9 Kg/j | | 80 mg/l | 0 % | 0,9 Kg/j | 80 mg/l |
| NTK | 0,9 Kg/j | | 80 mg/l | 64 % | 0,3 Kg/j | 28,4 mg/l |
| PT | 0,1 Kg/j | | 10,7 mg/l | 33 % | 0,1 Kg/j | 7,1 mg/l |

# Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0515250V001