


Système d'assainissement 2023

VILLEDIEU (BOURG)

Réseau de type Mixte



Station : VILLEDIEU (BOURG)

Code Sandre	0515262V002
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE VILLEDIEU
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	décembre 2000
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	125 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	7,5 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	10,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	19 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	705 894, 6 433 226 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Villedieu

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	9,4 m3/j	50 %			9,4 m3/j	
DBO5	2,9 Kg/j	39 %	309 mg/l	90 %	0,3 Kg/j	30,7 mg/l
DCO	7,1 Kg/j		750 mg/l	90 %	0,7 Kg/j	75 mg/l
MES	3 Kg/j		313 mg/l	90 %	0,3 Kg/j	32 mg/l
NGL	0,8 Kg/j		80 mg/l	0 %	0,8 Kg/j	80 mg/l
NTK	0,8 Kg/j		80 mg/l	66 %	0,3 Kg/j	27,5 mg/l
PT	0,1 Kg/j		10,6 mg/l	30 %	0,1 Kg/j	7,4 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0515262V002>