



Système d'assainissement 2023

AIGNES ET PUYPEYROUX (Abbaye)



Station : AIGNES ET PUYPEYROUX (Abbaye)

Code Sandre	0516004V001
Nom du maître d'ouvrage	MAISON FAMILIALE RURALE D'EDUCATION ET D'ORIENTATION
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 2007
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	100 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	6 Kg/j
Charge nominale DCO	12 Kg/j
Charge nominale MES	7 Kg/j
Débit nominal temps sec	15 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	476 965, 6 487 489 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de l'Etang de Gouyat

Observations SDDE

Système de collecte

Le fonctionnement et l'entretien du réseau sont satisfaisants.

Station d'épuration

Résultats analytiques

L'eau traitée est de bonne qualité.

Fonctionnement de la station

Les journaliers ne peuvent pas être relevés, car il n'y a pas de compteurs sur les pompes.

Les filtres ont été noyés au printemps. Cette action a fortifié et densifié les roseaux sur l'ensemble des bassins.

Les adventices, orties, ont fortement diminué.

Préconisations de Charente Eaux

Aucune préconisation, l'état des ouvrages et l'exploitation sont très satisfaisants.

Sous produits

Filière de traitement de type filtre planté. Stockage des boues dans le bassin.

Aucun curage des boues des lagunes en 2023.

Il n'y a pas de déchets de dégrillage.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante	Rendement	Pollution sortante
-----------	--------------------	-----------	--------------------

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0516004V001>