


Système d'assainissement 2023 BUSSAC SUR CHARENTE (Communale) Réseau de type Séparatif





Station: BUSSAC SUR CHARENTE (Communale)

Code Sandre 0517073V001

Nom du maître d'ouvrage EAU 17 SERVICE ASSAINISSEMENT GESTION PUBLIQUE

Nom de l'exploitant REGIE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU DE LA CHARENTE-

Date de mise en service juillet 2015

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk et Ngl)

Capacité 1 700 équivalent-habitant

Débit nominal temps pluie -

File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p, Procédé de

désinfection

File 1: Chaulage, Stockage boues liquides, Stockage boues pateuses/solides

417 464, 6 527 128 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - La Charente









Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Bussac-sur-Charente depuis 2015

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$32~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	12 %			$55~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$13,4~\mathrm{Kg/j}$	13 %	420 mg/l	99 %	$0.2~{ m Kg/j}$	$3~{ m mg/l}$
DCO	$30.7~\mathrm{Kg/j}$	15 %	960 mg/l	95 %	$1.5~{ m Kg/j}$	$27.5~\mathrm{mg/l}$
MES	$16,5~\mathrm{Kg/j}$		520 mg/l	97 %	$0.5~{ m Kg/j}$	$9.3~\mathrm{mg/l}$
NGL	$2.8~{ m Kg/j}$		88 mg/l	61 %	1,1 Kg/j	20,2 mg/l
NTK	$2.8~{ m Kg/j}$		86 mg/l	95 %	0,1 Kg/j	$2,3~\mathrm{mg/l}$
PT	$0.2~{ m Kg/j}$		5,5 mg/l	54 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	$1,5~\mathrm{mg/l}$

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

Non
Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0517073V001$



