


Système d'assainissement 2023 MURON

Réseau de type Séparatif





Station: MURON

Code Sandre 0517253V001

Nom du maître d'ouvrage EAU 17 SERVICE ASSAINISSEMENT GESTION PUBLIQUE

Nom de l'exploitant REGIE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU DE LA CHARENTE-

Date de mise en service août 2000

Date de mise hors service -

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité Secondaire bio (Ntk)

Débit nominal temps pluie -

Filières EAU File 1: Lagunage naturel

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 402 617, 6 555 489 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - Canal des Quatorze Pieds







Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

75% de Muron depuis 2014

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$51~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	40 %			$51~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$19,6~{\rm Kg/j}$	38 %	390 mg/l	94 %	$1.3~{ m Kg/j}$	$24.9~\mathrm{mg/l}$
DCO	$38~{ m Kg/j}$	37 %	740 mg/l	88 %	$4.7~{ m Kg/j}$	$93~\mathrm{mg/l}$
MES	16,1 Kg/j		320 mg/l	69 %	$5,1~{ m Kg/j}$	100 mg/l
NGL	$3,6~{ m Kg/j}$		72 mg/l	91 %	$0.3~{ m Kg/j}$	6.1 mg/l
NTK	$3,6~{ m Kg/j}$		71 mg/l	94 %	$0.2~\mathrm{Kg/j}$	4,5 mg/l
PT	$0.2~{ m Kg/j}$		4,2 mg/l	34 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	2,8 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0517253V001$



