



# Système d'assainissement 2024 DAMPNIAT (SAINTE MARIE)



## Station : DAMPNIAT (SAINTE MARIE)

<b>Code Sandre</b>	<b>0519068V001</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BASSIN DE BRIVE
<b>Nom de l'exploitant</b>	-
<b>Date de mise en service</b>	janvier 2018
<b>Date de mise hors service</b>	-
<b>Niveau de traitement</b>	Secondaire bio (Ntk)
<b>Capacité</b>	20 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	1,2 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	2,4 Kg/j
<b>Charge nominale MES</b>	1,2 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	3 m3/j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	File 1: Décantation physique, Filtres à sables
<b>Filières BOUE</b>	
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	593 230, 6 454 057 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - La Roanne

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

L'accès à l'ouvrage n'est pas aisé. Il serait souhaitable que soit mise en place un escalier d'accès.

La fosse toutes eaux fonctionnent correctement et l'entretien est bien réalisé.

Trace importante de ravinement autour des fosses.

Le filtre coco est bien exploité.

### Sous produits

La vidange a été faite en décembre 2023.

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	1,5 m3/j	50 %			1,5 m3/j	
DBO5	0,1 Kg/j	4 %	33 mg/l	80 %	0 Kg/j	6,7 mg/l
DCO	0,1 Kg/j	5 %	73 mg/l	91 %	0 Kg/j	6,7 mg/l
MES	0,1 Kg/j		33 mg/l	80 %	0 Kg/j	6,7 mg/l
NGL	0,1 Kg/j		80 mg/l	0 %	0,1 Kg/j	80 mg/l
NTK	0 Kg/j		26,7 mg/l	75 %	0 Kg/j	6,7 mg/l
PT	0 Kg/j		6,7 mg/l	0 %	0 Kg/j	6,7 mg/l

### Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0519068V001>