



# Système d'assainissement 2024

## DONZENAC (LA ROCHETTE)



### Station : DONZENAC (LA ROCHETTE)

<b>Code Sandre</b>	<b>0519072V003</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BASSIN DE BRIVE
<b>Nom de l'exploitant</b>	-
<b>Date de mise en service</b>	janvier 2018
<b>Date de mise hors service</b>	-
<b>Niveau de traitement</b>	Secondaire bio (Ntk)
<b>Capacité</b>	75 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	4,5 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	10,8 Kg/j
<b>Charge nominale MES</b>	5,4 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	9 m3/j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
<b>Filières BOUE</b>	
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	583 167, 6 462 305 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - Le Clan

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Actuellement 10 maisons sont raccordées sur la station. Une quinzaine d'habitation est raccordable.

L'entretien du site n'est pas aisé. Le risque d'éboulement est important surtout à l'aplomb des filtres du second étage.

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	5,7 m3/j	63 %			5,7 m3/j	
DBO5	0,2 Kg/j	4 %	31,6 mg/l	89 %	0 Kg/j	3,5 mg/l
DCO	0,4 Kg/j	4 %	75 mg/l	91 %	0 Kg/j	7 mg/l
MES	0,2 Kg/j		31,6 mg/l	89 %	0 Kg/j	3,5 mg/l
NGL	0,5 Kg/j		81 mg/l	0 %	0,5 Kg/j	81 mg/l
NTK	0,2 Kg/j		28,1 mg/l	62 %	0,1 Kg/j	10,5 mg/l
PT	0 Kg/j		7 mg/l	25 %	0 Kg/j	5,3 mg/l

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0519072V003>