


Système d'assainissement 2023

LAFAGE SUR SOMBRE (BOURG)

Réseau de type Séparatif



Station : LAFAGE SUR SOMBRE (BOURG)

Code Sandre	0519097V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE LAFAGE SUR SOMBRE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2013
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	90 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	5,4 Kg/j
Charge nominale DCO	10,8 Kg/j
Charge nominale MES	8,1 Kg/j
Débit nominal temps sec	14 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	627 539, 6 466 861 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Sombre

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	2,6 m3/j	18 %			2,6 m3/j	
DBO5	0,9 Kg/j	16 %	340 mg/l	97 %	0 Kg/j	11,7 mg/l
DCO	3,1 Kg/j	29 %	1 220 mg/l	93 %	0,2 Kg/j	86 mg/l
MES	1,9 Kg/j		730 mg/l	98 %	0 Kg/j	15,2 mg/l
NTK	0,2 Kg/j		78 mg/l	75 %	0,1 Kg/j	19,5 mg/l
PT	0 Kg/j		15,2 mg/l	60 %	0 Kg/j	6,2 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0519097V001>