



Système d'assainissement 2023

LAGRAULIERE

Réseau de type Unitaire



Station : LAGRAULIERE

Code Sandre	0519100V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TULLE AGGLO
Nom de l'exploitant	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TULLE AGGLO
Date de mise en service	janvier 1989
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	580 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	34,8 Kg/j
Charge nominale DCO	69,6 Kg/j
Charge nominale MES	40,6 Kg/j
Débit nominal temps sec	113 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	593 963, 6 472 675 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de la Barthe

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Lagraulière depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	138 m3/j	122 %			138 m3/j	
DBO5	29 Kg/j	83 %	210 mg/l	96 %	1,2 Kg/j	9 mg/l
DCO	97 Kg/j	139 %	700 mg/l	94 %	6,1 Kg/j	44 mg/l
MES	32 Kg/j		230 mg/l	98 %	0,8 Kg/j	5,6 mg/l
NGL	8,1 Kg/j		59 mg/l	67 %	2,7 Kg/j	19,2 mg/l
NTK	8,1 Kg/j		59 mg/l	68 %	2,6 Kg/j	19 mg/l
PT	0,7 Kg/j		5 mg/l	57 %	0,3 Kg/j	2,2 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0519100V001>