



# Système d'assainissement 2023

## LAGRAULIERE

### Réseau de type Unitaire



## Station : LAGRAULIERE

<b>Code Sandre</b>	<b>0519100V001</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TULLE AGGLO
<b>Nom de l'exploitant</b>	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TULLE AGGLO
<b>Date de mise en service</b>	janvier 1989
<b>Date de mise hors service</b>	-
<b>Niveau de traitement</b>	Secondaire bio (Ntk)
<b>Capacité</b>	580 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	34,8 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	69,6 Kg/j
<b>Charge nominale MES</b>	40,6 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	113 m <sup>3</sup> /j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	File 1: Prétraitements, Lagunage naturel
<b>Filières BOUE</b>	
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	593 963, 6 472 675 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - Ruisseau de la Barthe

## Chronologie des raccordements au réseau

### Raccordements communaux

100% de Lagraulière depuis 1964

### Observations SDDE

#### Système de collecte

Aucune observation

#### Station d'épuration

Aucune observation

#### Sous produits

Aucune observation

### Données chiffrées

#### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	138 m3/j	122 %			138 m3/j	
DBO5	29 Kg/j	83 %	210 mg/l	96 %	1,2 Kg/j	9 mg/l
DCO	97 Kg/j	139 %	700 mg/l	94 %	6,1 Kg/j	44 mg/l
MES	32 Kg/j		230 mg/l	98 %	0,8 Kg/j	5,6 mg/l
NGL	8,1 Kg/j		59 mg/l	67 %	2,7 Kg/j	19,2 mg/l
NTK	8,1 Kg/j		59 mg/l	68 %	2,6 Kg/j	19 mg/l
PT	0,7 Kg/j		5 mg/l	57 %	0,3 Kg/j	2,2 mg/l

### Problèmes rencontrés en 2023

#### Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents Non
- ...à l'atteinte des performances européennes Non
- ...à l'autosurveillance Non
- ...à l'exploitation des ouvrages Non
- ...à la production des boues Non
- ...à la vétusté Non
- ...à la destination des sous-produits Non

### Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0519100V001>