

Système d'assainissement 2023 MEYRIGNAC L'EGLISE





Station: MEYRIGNAC L'EGLISE

Code Sandre 0519137V001

Nom du maître d'ouvrage COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VENTADOUR EGLETONS -

Nom de l'exploitant COMMUNE DE SARRAN

Date de mise en service janvier 2013

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité Secondaire bio (Ntk)

Charge nominale DBO5 18 Kg/j Charge nominale DCO 36 Kg/j Charge nominale MES 27 Kg/j Débit nominal temps sec 45 m3/j

Débit nominal temps pluie -

Filères EAU File 1: Prétraitements, Filtres plantés

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 610 770, 6 478 293 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - Ruisseau de l'Etang







Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Meyrignac-l'Église depuis 2013

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$9.7~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	22 %			$9.7~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$3~{ m Kg/j}$	17 %	310 mg/l	99 %	$0~{ m Kg/j}$	3.1 mg/l
DCO	6,8 Kg/j	19 %	700 mg/l	97 %	$0.2~\mathrm{Kg/j}$	20,6 mg/l
MES	4 Kg/j		410 mg/l	99 %	0 Kg/j	4,1 mg/l
NTK	$0.7~\mathrm{Kg/j}$		75 mg/l	64 %	0,3 Kg/j	26,8 mg/l
PT	$0.1~{ m Kg/j}$		10,3 mg/l	30 %	0,1 Kg/j	7,2 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0519137V001$



