


Système d'assainissement 2023 MONCEAUX SUR DORDOGNE (BOURG)

Réseau de type Séparatif





Station: MONCEAUX SUR DORDOGNE (BOURG)

Code Sandre 0519140V001

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE MONCEAUX SUR DORDOGNE

Nom de l'exploitant

Date de mise en service $\max\ 2006$

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk) Capacité 450 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 27 Kg/jCharge nominale DCO 54 Kg/jCharge nominale MES 40 Kg/jDébit nominal temps sec 68 m3/j

Débit nominal temps pluie

Filières EAU File 1: Filtres plantés

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - La Dordogne





614 030, 6 441 596 - Coordonnées établies (précision du décamètre)



Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Monceaux-sur-Dordogne depuis 2006

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$42~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	62 %			$42~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$5,9~{ m Kg/j}$	22 %	140 mg/l	98 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	3.1 mg/l
DCO	$11,3~\mathrm{Kg/j}$	21 %	270 mg/l	93 %	$0.8~{ m Kg/j}$	$20~\mathrm{mg/l}$
MES	$5,5~{ m Kg/j}$		130 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	$1.9~\mathrm{mg/l}$
NGL	$3~{ m Kg/j}$		72 mg/l	98 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	$1,3~\mathrm{mg/l}$
NTK	$3~{ m Kg/j}$		72 mg/l	99 %	0 Kg/j	$0.5~\mathrm{mg/l}$
PT	$0.3~{ m Kg/j}$		7,6 mg/l	94 %	0 Kg/j	$0.5~\mathrm{mg/l}$

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0519140V001



